

Østofte-Nørreballe-Vandværk
Præstevænget 28
4951 Nørreballe
Att.: Ebbe Hansen

Rapportnr.: AR-18-CA-00717553-01
Batchnr.: EUDKVE-00717553
Kundenr.: CA0004063
Modt. dato: 24.09.2018

Analysereport

Prøvested: Østofte-Nørreballe Vandværk Vandværket - 55684 - V20000900 / 4363000900
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 24.09.2018 kl. 10:50
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S KIJ
Analyseperiode: 24.09.2018 - 27.09.2018

Prøvemærke:		Afgang vandværk					
Lab prøvenr:	80621367	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	*) Urel (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:		80607828				*	
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}
Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	0.11 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	9	CFU/ml		50	1	ISO 6222:1999	0.15 ^{o)}
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Kopi til:

Bandholm Vandværk , Claus Rasmussen, Lindstrømsvej 33, 4941 Bandholm
Havløkke Vandværk , Jørgen Jørgensen, Havlækkevej 70, 4951 Nørreballe
Lolland Kommune , Kopimodtager drikkevand, Jernbanegade 7, 4930 Maribo

27.09.2018

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

*) : udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.