

Østofte-Nørreballe-Vandværk
Præstevænget 28
4951 Nørreballe
Att.: Ebbe Hansen

Rapportnr.: AR-20-CA-00941049-01
Batchnr.: EUDKVE-00941049
Kundenr.: CA0004063
Modt. dato: 02.04.2020

Analyserapport

Prøvested: Østofte-Nørreballe Vandværk - Ledningsnet - 55684 - V20000900 / 4363000999
Udtagningsadresse: Østoftegade 36, 4951 Nørreballe
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 02.04.2020 kl. 09:25
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DKIJ
Analyseperiode: 02.04.2020 - 06.04.2020

Prøvemærke: Udendørshane						
Lab prøvenr:	80808724	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode
			Min.	Max.		
Farvetal, Pt	3.3	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C
Turbiditet	0.24	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016
Mikrobiologi						
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray
Kimtal ved 22°C	7	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999
Metaller						
Jern (Fe)	0.044	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES
Oplysninger fra prøvetager						
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458, M ₅ A
pH	7.8	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523 A
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5, MST - A
Ledningsevne ved 20°C	720	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C) A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Kopi til:

Bandholm Vandværk, Claus Rasmussen, Lindstrømsvej 33, 4941 Bandholm
Havløkke Vandværk, Jørgen Jørgensen, Havlækkevej 70, 4951 Nørreballe
Lolland Kommune, Kopimodtager drikkevand, Jernbanegade 7, 4930 Maribo

06.04.2020

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

□): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.